



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

**Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
филиал Красноярская ТЭЦ-2**

660079, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, тел. (391) 236-32-65, факс (391) 256-64-46, E-mail: tec2@sibgenco.ru,
<http://www.tgk13.ru> ИНН/КПП 1901067718/246402001; п/с 40702810700340000019; Филиал Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»;
к/с 30101810100000000877; БИК 040407877

04.02.2021 № 5/21

О действиях при НМУ

Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края;

Енисейское межрегиональное управление
Росприроднадзора;

Красноярская природоохранная прокуратура

Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в целях снижения количества выбросов в период с 19-00 30.01.2021 г. до 07-00 03.02.2021 г. (период наступления НМУ 1 категории) выполнил требования Плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 1-го режима в период НМУ, согласованного Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, а именно:

- усилен контроль за ведением топочного режима;
- усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех золоочистных установок;
- не производились испытания оборудования, изменение режима работы которого может привести к ухудшению режима горения топлива в котле и снижению эффективности золоулавливающего оборудования;
- не проводились ремонтные работы, предусматривающие чистку поверхностей нагрева и газоходов котлоагрегатов, связанные с повышением выделения вредных веществ; погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов на открытом воздухе, приводящие к интенсивному пылению (за исключением разгрузки поступающего на ТЭЦ угля и погрузки-разгрузки золы уноса).

Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС

Н.Ю. Королёва

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" за 30.01.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса	
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	50,400	45,782	-47,60
				Сера диоксид	516,262	257,279	258,983	-50,17
				Азота диоксид	239,788	198,251	41,537	-17,32
				Азот оксид	96,689	79,940	16,7490	-17,32
				Углерод оксид	30,769	14,371	16,398	-53,29
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	31,372	19,746	-38,63
				Сера диоксид	214,04	144,000	70,044	-32,72
				Азота диоксид	142,88	134,597	8,283	-5,80
				Азот оксид	57,613	54,273	3,34	-5,80
				Углерод оксид	10,877	10,257	0,62	-5,70
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	81,772	65,528	-44,49
				Сера диоксид	730,306	401,279	329,027	-45,05
				Азота диоксид	382,668	332,848	49,820	-13,02
				Азот оксид	154,302	134,213	20,089	-13,02
				Углерод оксид	41,646	24,628	17,018	-40,86

Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС



Королёва Н.Ю.

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" за 31.01.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса	
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	36,244	59,938	-62,32
				Сера диоксид	516,262	235,722	280,54	-54,34
				Азота диоксид	239,788	181,436	58,352	-24,33
				Азот оксид	96,689	73,160	23,5295	-24,34
				Углерод оксид	30,769	12,996	17,773	-57,76
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	23,410	27,708	-54,20
				Сера диоксид	214,04	136,889	77,155	-36,05
				Азота диоксид	142,88	127,974	14,906	-10,43
				Азот оксид	57,613	51,603	6,01	-10,43
				Углерод оксид	10,877	9,747	1,13	-10,39
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	59,654	87,646	-59,50
				Сера диоксид	730,306	372,611	357,695	-48,98
				Азота диоксид	382,668	309,410	73,258	-19,14
				Азот оксид	154,302	124,763	29,540	-19,14
				Углерод оксид	41,646	22,743	18,903	-45,39



Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС

Королёва Н.Ю.

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" за 01.02.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса	Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса		
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	53,002	43,180		-44,89
				Сера диоксид	516,262	298,781	217,481		-42,13
				Азота диоксид	239,788	227,684	12,104		-5,05
				Азот оксид	96,689	91,808	4,8810		-5,05
				Углерод оксид	30,769	16,036	14,733		-47,88
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	28,671	22,447		-43,91
				Сера диоксид	214,04	144,890	69,154		-32,31
				Азота диоксид	142,88	135,294	7,586		-5,31
				Азот оксид	57,613	54,554	3,06		-5,31
				Углерод оксид	10,877	10,301	0,576		-5,30
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	81,673	65,627		-44,55
				Сера диоксид	730,306	443,671	286,635		-39,25
				Азота диоксид	382,668	362,978	19,690		-5,15
				Азот оксид	154,302	146,362	7,940		-5,15
				Углерод оксид	41,646	26,337	15,309		-36,76

Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС



Королёва Н.Ю.

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
 АО "Енисейская ТТК (ТТК-13)" за 02.02.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса	
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	41,769	54,413	-56,57
				Сера диоксид	516,262	239,222	277,04	-53,66
				Азота диоксид	239,788	183,710	56,078	-23,39
				Азот оксид	96,689	74,077	22,6125	-23,39
				Углерод оксид	30,769	13,277	17,492	-56,85
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	26,741	24,377	-47,69
				Сера диоксид	214,04	137,779	76,265	-35,63
				Азота диоксид	142,88	128,618	14,262	-9,98
				Азот оксид	57,613	51,862	5,75	-9,98
				Углерод оксид	10,877	9,823	1,054	-9,69
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	68,510	78,790	-53,49
				Сера диоксид	730,306	377,001	353,305	-48,38
				Азота диоксид	382,668	312,328	70,340	-18,38
				Азот оксид	154,302	125,939	28,364	-18,38
				Углерод оксид	41,646	23,100	18,546	-44,53

Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС  Королёва Н.Ю.

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" за 03.02.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса	
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	32,881	63,301	-65,81
				Сера диоксид	516,262	219,223	297,039	-57,54
				Азота диоксид	239,788	167,259	72,529	-30,25
				Азот оксид	96,689	67,443	29,2460	-30,25
				Углерод оксид	30,769	12,246	18,523	-60,20
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	17,870	33,248	-65,04
				Сера диоксид	214,04	106,665	107,379	-50,17
				Азота диоксид	142,88	99,704	43,176	-30,22
				Азот оксид	57,613	40,203	17,41	-30,22
				Углерод оксид	10,877	7,602	3,275	-30,11
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	50,751	96,549	-65,55
				Сера диоксид	730,306	325,888	404,418	-55,38
				Азота диоксид	382,668	266,963	115,705	-30,24
				Азот оксид	154,302	107,646	46,656	-30,24
				Углерод оксид	41,646	19,848	21,798	-52,34

Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС

Королева Н.Ю.