



Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская Теплоэнергетическая Компания"

Исх. № 351 от 14.02.2019 г.

На № _____ от _____ 20__ г.

Р/счет 40 702 810 203 040 000 169
Филиал ПАО БАНК ВТБ
в г. Красноярске г. Красноярск
кор/счет 30 101 810 200 000 000 777
БИК 040407777

Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края

В городе Красноярске был введен 1 режим НМУ с 19.00час. 08.02.19г. до 19.00час. 13.02.19г.

В период действия 1 режима НМУ на предприятии в работе котельные № № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12 обеспечивающие ГВС жителей Октябрьского и Железнодорожного районов города, тепловой энергией промышленные предприятия.

На период действия НМУ на предприятии были проведены следующие мероприятия:

1. усиление контроля за ведением топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте;
2. усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех ГОУ: визуальный осмотр, соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности;
3. усиление контроля за работой систем КИП и автоматики;
4. не проводилась очистка поверхностей нагрева котла;
5. не проводились испытания котлов, систем золоудаления.

В период проводимых мероприятий по НМУ выбросы предприятия уменьшились на 41,6102г/сек, в том числе: азота диоксид — 5,37495г/сек, азота оксид — 0,87359г/сек, сажа — 2,30388г/сек, серы диоксид — 5,80365г/сек, углерода оксид — 21,84713г/сек, бенз/а/пирен — 0,000018г/сек, пыль неорганическая — 5,407г/сек.

Во время действия НМУ проведен производственный инструментальный контроль в зонах влияния выбросов ЗВ от котельных. Результаты будут представлены после получения протоколов.

Зам. главного инженера

И.В. Черменев

Исп. Бибилова А.М.
т.2568722