



Общество с ограниченной ответственностью
«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»
(ООО «КрасКом»)

Парижской Коммуны ул., д. 41, г. Красноярск, Россия, 660049
тел./факс: (391) 252 – 87 – 91/211 – 39 – 99 www.kraskom.com, e-mail: kraskom@kraskom.com
ОКПО 71778068, ОГРН 1032402976870, ИНН / КПП 2466114215 / 246601001

04.02.2021 № 18-10707
на № _____ от _____ 20__

Министру экологии и
рационального
природопользования
Красноярского края
Борзых П.Л.
mpr@mpr.krskstate.ru
ryzhova@mpr.krskstate.ru
ф. 249-38-53

И.о. руководителя Енисейского
межрегионального управления
Росприроднадзора
Нетребко В.А.
ufsn@yarsknadzor.ru
ф. 252-29-56

И.о. начальника ФГБУ
«Среднесибирского УГМС»
Сережкину С.Н.
zav@meteo.krasnoyarsk.ru
ф. 265-34-61

Заместителю Главы города -
руководителю департамента
городского хозяйства
администрации г. Красноярск
Фоминых А.А.
dgh@admkrsk.ru
zyrianova@admkrsk.ru

О проведении мероприятий
в период НМУ с 30.01 – 03.02.2021

Во исполнение требований Постановления Правительства Красноярского края № 195-п от 17.05.2012, доводим до Вашего сведения, что в период НМУ с 19 часов 30.01.2021 до 07 часов 03.02.2021, на предприятии осуществлялись выбросы от шести котельных предприятия, работа которых необходима для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей Центрального района города Красноярск.

В период НМУ 1-го режима (с 19⁰⁰ 30.01.2021 – до 07⁰⁰ 03.02.2021) на работающих котельных осуществлялись мероприятия по снижению выбросов для 1 режима НМУ (согласованные Приказом Министерства экологии и рационального природопользования по Красноярскому краю от 10.10.2017 № 1/1514-од), в следующем объеме:

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

05.02.2021

№ 17-2326

1. Снижалась температура теплоносителя на теплоисточнике на 3% понижением основных показателей работы котлов:

- давления под решетку на 7%;
- разрежения в топке на 7%.

2. С периодичностью 1 раз в 10 минут осуществлялось регулирование параметров работы котельных агрегатов, в соответствии с утвержденными режимными картами (с учётом снижения по температуре теплоносителя на 3%), в зависимости от нагрузки на котлы:

- давления под решетку (м/котельные 20-65 кПа);
- разрежения в топке (м/котельные 0/-4 кгс/м²);
- температуры уходящих газов (м/котельные 150-200 град);
- разрежения за ВЭК (м/котельные -20/-50 кгс/м²);
- разрежения перед дымососом (м/котельные -80/-90 кгс/м²).

3. Сокращена периодичность проведения расшлаковки котлов до 1 раза/сутки. При проведении расшлаковки увеличивалось разрежение в топке в 2 раза, не проводилась подача воздуха от дутьевых вентиляторов.

4. Усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех золоуловителей, обеспечено отсутствие присосов и своевременный контроль наполнения бункеров сбора золы, сокращалась периодичность их опорожнения до 1 раза/сутки; не допускалось снижение производительности золоуловителей, а также отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты. При опорожнении бункеров газоочистных установок увеличивалось разрежение в топке котельного агрегата в 2 раза.

5. С периодичностью 1 раз в час проверялась работа всех (94 прибора) контрольно – измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами путем продувки импульсных линий фиксирующих давление под решёткой, разрежение в топке, температуру уходящих газов, разрежение за ВЭК, разрежение перед дымососом, давление и расход воды через котлы.

6. Не проводилась чистка, продувка поверхностей нагрева котлов, экономайзеров.

7. Не проводились испытания котлоагрегатов, систем золоулавливания, экспериментальные работы на них.

8. Запрещена работа оборудования на форсированном режиме. Изменение режима работы котельных агрегатов осуществлялось плавно, согласно инструкции. Исключены плановые пуски котлов.

9. В период работы системы топливоподачи проводился визуальный контроль за работой аспирационной установки.

10. Работы по завозу, разгрузке, перевалке, укатке угля на открытых угольных складах в период НМУ прекращены полностью.


Объемы снижения выбросов от котельных, в период НМУ 1-го режима приведены в Таблице №1 (прилагается), где сокращение выброса определено от максимально разрешенного выброса, согласно положений «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (НИИ Атмосфера, Санкт - Петербург, 2012г.), в разделе «Особенности определения, нормирования и контроля выбросов от объектов теплоэнергетики».

Инструментальный контроль выбросов на источниках и в СЗЗ котельных в период НМУ осуществлялся в рабочее время из расчета: 1 котельная 1 раз в сутки, в

соответствии с План-графиком, согласованным Министерством в составе документов, по выполнению Мероприятий снижения выбросов в периоды НМУ.

Приложение: 1. Таблица № 1 «Сведения о снижении выбросов на котельных ООО «КрасКом» в период НМУ 1-го режима», на 1 л., в 1 экз.

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер



А.Г. Бабий

Иванова Анжелика Александровна
+7(391) 252 87 39
Копвалова Елена Нифодьевна
+7(391) 252 87 61