

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер ТЭЦ-2
 А.Е. Зубарев

"08" 10 2018 г.

Отчет
 о результатах лабораторных исследований атмосферного воздуха на Красноярской ТЭЦ-2
 за 3 квартал 2018 года

Таблица 1

№/п	Наименование места отбора	Программа отбора проб воздуха	Дата отбора	Направление и скорость ветра, м/с	Ингредиент	Концентрация, мг/м ³	ПДК, мг/м ³
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ул. Лесопильщиков, на расстоянии 278 м в западном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	09.08.2018 г.	штиль	азота диоксид	0,042	0,2
					азота (II) оксид	0,028	0,4
					взвешенные в-ва (пыль)	0,14	0,5
					углерода оксид	2,3	5
					серы диоксид	0,05	0,5
2	ул. Матросова, 30/2 на расстоянии 434 м в северном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	09.08.2018 г.	штиль	азота диоксид	0,038	0,2
					азота (II) оксид	0,025	0,4
					взвешенные в-ва (пыль)	0,13	0,5
					углерода оксид	2,0	5
					серы диоксид	0,06	0,5
3	ул. Матросова, 30/3 (с южной стороны дома) в северном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	09.08.2018 г.	в, 1	азота диоксид	0,048	0,2
					азота (II) оксид	0,031	0,4
					взвешенные в-ва (пыль)	0,16	0,5
					углерод оксид	2,1	5
					серы диоксид	0,08	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ул. Краснопресненская, 34 на расстоянии 56 м в восточном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	09.08.2018 г.	в, 1	азота диоксид	0,075	0,2
					азота (II) оксид	0,050	0,4
					взвешенные в-ва (пыль)	0,24	0,5
					углерода оксид	3,7	5
					серы диоксид	0,10	0,5
5	Садоводство на расстоянии 57 м в ю-в направление от гр. гидрозолюотвала № 1	МР	09.08.2018 г.	ю-в, 1	азота диоксид	0,032	0,16
					азота (II) оксид	0,021	0,32
					взвешенные в-ва (пыль)	0,14	0,4
					углерода оксид	1,9	4
					серы диоксид	0,04	0,4
6	Садоводство на расстоянии 360 м в с-в направлении от гр. золоотвала № 2	МР	09.08.2018 г.	ю-в, 1	азота диоксид	0,028	0,16
					азота (II) оксид	0,018	0,32
					взвешенные в-ва (пыль)	0,09	0,4
					углерода оксид	1,8	4
					серы диоксид	<0,03	0,4

Таблица 2


Точка отбора	Дата, время проведения измерений	Контролируемые показатели			
		Напряженность электрического поля, кВ/м	ПДУ, кВ/м	Напряженность магнитного поля А/м	ПДУ, А/м
ул. Лесопильщиков, 152 на расстоянии 278 м в западном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	20.09.2018 9 ⁰⁰	0,01	1,0	<0,1	8,0
		0,02		<0,1	
		0,02		<0,1	
ул. Краснопресненская, 34 на расстоянии 56 м в восточном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	20.09.2018 10 ⁰⁰	<0,01	1,0	<0,1	8,0
		0,01		<0,1	
		0,01		<0,1	

Таблица 3

Точка отбора	Дата, время проведения измерений	Контролируемые показатели			
		Эквивалентный уровень звука, дБ А	ПДУ эквивалентного уровня звука, дБ А	Максимальный уровень звука, дБ А	ПДУ максимального уровня звука, дБ А
ул. Лесопильщиков, 152 на расстоянии 278 м в западном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	20.09.2018 0 ¹⁰ -0 ⁵⁰	40	45	45	60
	20.09.2018 9 ⁰⁰ -9 ⁵⁰	47	55	53	70
ул. Краснопресненская, 34 на расстоянии 56 м в восточном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	20.09.2018 1 ⁰⁰ -1 ⁴⁰	40	45	45	60
	20.09.2018 10 ⁰⁰ -10 ⁵⁰	54	55	59	70
Садоводство на расстоянии 57 м в юго-восточном направлении от границы гидрозолоотвала № 1	20.09.2018 1 ⁵⁰ -2 ³⁵	33	45	38	60
	20.09.2018 11 ⁰⁰ -11 ⁴⁰	40	55	48	70
Садоводство на расстоянии 360 м в северо-восточном направлении от границы золоотвала № 2	20.09.2018 2 ³⁰ -3 ¹⁵	34	45	31	60
	20.09.2018 11 ⁵⁰ -12 ³⁰	37	55	42	70

Начальник АЛ № 2 ХС Красноярского филиала АО "СИБИАЦ"

Зам. начальника ПТО

 Прикотова А.И.

 Яшный М.А.