



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОДОСНАБЖЕНИЮ**

**КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОДОСНАБЖЕНИЮ**

Горького ул., 6
г. Красноярск, 660021,
тел.: (391) 248-96-11, факс: (391) 248-96-13,
e-mail: KrasDTV@krw.rzd

« 06 » марта 2018 г. № 71/КрасДТВ

Отчет о выполнении мероприятий в период НМУ

В связи с поступившей информацией о неблагоприятных метеорологических условиях первой категории на территории г. Красноярск в период с 19-00 28.02.2018. до 19-00 02.03.2018г. Красноярской дирекцией по тепловодоснабжению выполнены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в соответствии с утвержденным планом в составе проекта предельно допустимых выбросов. Ниже приведена эффективность мероприятий, определенная расчетным методом:

Наименование мероприятия	Источник выброса	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ выброса, г/с		Эффективность мероприятия, %
			До мероприятия	После мероприятия	
1. Поддержание избытка воздуха в топках котлов, исключаящем условия образования недожога топлива 2. Усиленный контроль за работой ПГУ оборудования 3. Прекращение погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов	Котельная ст. Красноярск ТЧР-4	Азота диоксид	3,153	2,102	33,3%
		Азота оксид	0,5124	0,3416	33,3%
		Углерод черный (сажа)	1,8039	1,2218	33,3%
		Сера диоксид	3,0399	2,0266	33,3%
		Углерод оксид	16,896	11,264	33,3%
		Бенз/а/пирен	0,0000107	0,0000072	32,7%
		Пыль неорганическая 70-20% (SiO ₂)	3,3915	2,2971	32,3%

Результаты производственного инструментального контроля прилагаются.

Главный инженер

Исп. Назарова К.А...КДТВ
Тел.2 48- 96-10, 8-902-960-92-00

С.В.Щеглюк