

Химическая служба по Красноярскому краю и республике Хакасия (ХС)
адрес: 660031, г. Красноярск, ул. Глинки, д.46 тел.8(391) 2-57-78-55
адрес лаборатории: 660031, г. Красноярск, ул. Глинки, д.46
Аттестат аккредитации RA.RU.21A391 от 27.04.2016г.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

от «27» июня 2018 г. № 79 А

1. Наименование заказчика: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
2. Юридический адрес заказчика: 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А
3. Наименование предприятия, организации, где производился отбор проб: филиал «Красноярская ТЭЦ-3»
4. Адрес предприятия: 660111, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5
5. Основание для проведения исследований: неблагоприятные метеоусловия, по договору № КТЭЦ-3-16/301 от 26.12.2016 г.
6. Место отбора проб: в зоне влияния выбросов
7. Акт отбора проб: 63 А
8. Дата и время отбора проб: 27.06.2018 г. 09²⁰ – 13³⁰ Дата и время доставки проб: -
9. Вид пробы: разовая
10. Дополнительные сведения: ---
11. Дата начала и окончания анализов и проведения расчетов: 27.06.2018 г.
12. Сведения о средствах измерений, применяемых при проведении КХА и измерений:

Наименование, тип средства измерения	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Автоматизированная информационно-измерительная система ВП21 (АИИС-ВП21)	№ 238-2-17	Свидетельство о поверке № 2551/26062-2017 до 05.07.2018 г.
Газоанализатор ГАНК- 4	2708	Голографическая наклейка № 17006278566 до 14.06..2019 г.
Газоанализатор ГАНК- 4 АР	885	Голографическая наклейка № 17002898535 до 19.07.2018 г.

13. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей показатели и методы измерений:

Наименование показателя	НД, регламентирующие показатели	НД на методы исследований, измерений
Углерода оксид	ГН 2.1.6.3492-17	МВИ-4215-002-565914009-2009 ФР.1.31.2009.06144
Азота диоксид		
Серы диоксид		
Пыль (взвешенные вещества)	РД 52.04.186-89	МВИ-4215-006-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06966
Метеопараметры воздушного потока		РД 52.04.186-89

14. Результаты измерений и КХА:

Место отбора проб	Шифр измерения	Параметры воздушных потоков				Наименование загрязняющих веществ	Концентрация $C_{м.р.}$, мг/м ³	ПДК $_{м.р.}$, мг/м ³
		Температура, °С	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Влажность, %	Скорость ветра, м/с			
т. 1 д. Кубеково на расстоянии 2,5км в северном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	885 А	23,4	742	49	штиль	Углерода оксид	3,0±0,6	5
	886 А					Азота диоксид	0,040±0,008	0,2
	887 А					Серы диоксид	<0,030	0,5
	888 А					Пыль (взвешенные вещества)	0,18±0,04	0,5
т. 2 пос. Песчанка на расстоянии ≈2км в южном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	889 А	25,8	743	45	штиль	Углерода оксид	3,1±0,6	5
	890 А					Азота диоксид	0,042±0,008	0,2
	891 А					Серы диоксид	<0,030	0,5
	892 А					Пыль (взвешенные вещества)	0,20±0,04	0,5
т. 3 В зоне расположения УВД, на расстоянии 2,4км в западном направлении от Красноярской ТЭЦ-3	893 А	27,3	743	40	1,0	Углерода оксид	3,3±0,7	5
	894 А					Азота диоксид	0,074±0,015	0,2
	895 А					Серы диоксид	<0,030	0,5
	896 А					Пыль (взвешенные вещества)	0,24±0,05	0,5
т. 4 Северная граница СЗЗ (500м), подветренно по отношению к преобладающим ветрам	897 А	29,8	744	37	1,0	Углерода оксид	3,2±0,6	5
	898 А					Азота диоксид	0,072±0,014	0,2
	899 А					Серы диоксид	<0,030	0,5
	900 А					Пыль (взвешенные вещества)	0,25±0,05	0,5
т. 5 Южная граница СЗЗ золоотвала (300м)	901 А	29,5	744	38	штиль	Углерода оксид	3,2±0,6	5
	902 А					Азота диоксид	0,076±0,015	0,2
	903 А					Серы диоксид	<0,030	0,5
	904 А					Пыль (взвешенные вещества)	0,25±0,05	0,5

Протокол подготовил:

Инженер-химик 1 кат.

С.В. Филиппова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник ХС:

Е.Е. Мандрикова

(подпись, Ф.И.О.)

О к о н ч а н и е п р о т о к о л а

Передача: частичное или полное тиражирование данного протокола ЗАПРЕЩЕНО без разрешения ХС
 Без подписи начальника ХС и синей печати данный ПРОТОКОЛ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Количество выданных экземпляров: 2 Экз. № 1 протокола хранится в ХС, экз. №2 отдается заказчику

Экз. № 2

Общее количество страниц 2. Страница 2
 Протокол от 27.06.2018г. №79 А