

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 филиала «Красноярская ТЭЦ-2»  
 АО «Енисейская ТЭК (ТГК-13)»  
 А.Е.Зубарев

" 13 " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Отчет  
 о результатах лабораторных исследований атмосферного воздуха на Красноярской ТЭЦ-2  
 за 4 квартал 2020 года

Таблица 1

№/п	Наименование места отбора	Программа отбора проб воздуха	Дата отбора	Направление и скорость ветра, м/с	Ингредиент	Концентрация, мг/м <sup>3</sup>	ПДК, мг/м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ул. Лесопильщиков, на расстоянии 278 м в западном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	17.12.2020	ю-з, 0,8	азота диоксид	0,056	0,2
					азота (II) оксид	0,036	0,4
					пыль/ взвешенные в-ва	0,15	0,5
					углерода оксид	3,4	5,0
					серы диоксид	0,04	0,5
2	ул. Матросова, 30/2 на расстоянии 434 м в северном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	17.12.2020	ю-з, 1,2	азота диоксид	0,054	0,2
					азота (II) оксид	0,035	0,4
					пыль/ взвешенные в-ва	0,12	0,5
					углерода оксид	2,7	5
					серы диоксид	<0,03	0,5
3	ул. Матросова, 30/3 (с южной стороны дома) в северном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	17.12.2020	ю-з, 1,7	азота диоксид	0,058	0,2
					азота (II) оксид	0,038	0,4
					пыль/ взвешенные в-ва	0,14	0,5
					углерод оксид	2,4	5,0
					серы диоксид	0,03	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ул. Краснопресненская, 34 на расстоянии 56 м в восточном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	17.12.2020	ю-з, 1,9	азота диоксид	0,068	0,2
					азота (II) оксид	0,045	0,4
					пыль/ взвешенные в-ва	0,18	0,5
					углерода оксид	3,9	5,0
					серы диоксид	0,04	0,5
5	Садоводство на расстоянии 57 м в ю-в направление от гр. гидрозолоотвала № 1	МР	17.12.2020	ю-з, 2,5	азота диоксид	0,040	0,16
					азота (II) оксид	0,025	0,32
					пыль/ взвешенные в-ва	0,10	0,4
					углерода оксид	1,9	4,0
					серы диоксид	<0,03	0,4
6	Садоводство на расстоянии 360 м в с-в направлении от гр. золоотвала № 2	МР	17.12.2020	ю-з, 2,7	азота диоксид	0,032	0,16
					азота (II) оксид	0,021	0,32
					пыль/ взвешенные в-ва	<0,09	0,4
					углерода оксид	1,9	4,0
					серы диоксид	<0,03	0,4

Таблица 2


Точка отбора	Дата, время проведения измерений	Контролируемые показатели			
		Напряженность электрического поля, В/м	ПДУ, В/м	Напряженность магнитного поля А/м	ПДУ, А/м
ул. Лесопильщиков, 152 на расстоянии 278 м в западном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	26.11.2020 10 <sup>05</sup> - 10 <sup>20</sup>	68	1000	<0,8	8,0
		65		<0,8	
		54		<0,8	
ул. Краснопресненская, 34 на расстоянии 56 м в восточном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	26.11.2020 11 <sup>05</sup> - 11 <sup>20</sup>	<50	1000	<0,8	8,0
		<50		<0,8	
		<50		<0,8	

Таблица 3

Точка отбора	Дата, время проведения измерений	Контролируемые показатели			
		Эквивалентный уровень звука, дБ А	ПДУ эквивалентного уровня звука, дБ А	Максимальный уровень звука, дБ А	ПДУ максимального уровня звука, дБ А
ул. Лесопильщиков, 152 на расстоянии 278 м в западном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	26.11.2020 0 <sup>15</sup> -0 <sup>50</sup>	37	45	45	60
	26.11.2020 9 <sup>30</sup> -10 <sup>05</sup>	44	55	57	70
ул. Краснопресненская, 34 на расстоянии 56 м в восточном направлении от границы промплощадки ТЭЦ-2	26.11.2020 1 <sup>00</sup> -1 <sup>35</sup>	41	45	49	60
	26.11.2020 10 <sup>30</sup> -11 <sup>05</sup>	53	55	61	70
Садоводство на расстоянии 57 м в юго-восточном направлении от границы гидрозолоотвала № 1	26.11.2020 1 <sup>45</sup> 2 <sup>20</sup>	37	45	43	60
	26.11.2020 11 <sup>30</sup> -12 <sup>05</sup>	43	55	53	70
Садоводство на расстоянии 360 м в северо-восточном направлении от границы золоотвала № 2	26.11.2020 2 <sup>30</sup> -3 <sup>05</sup>	35	45	38	60
	26.11.2020 12 <sup>15</sup> -12 <sup>50</sup>	43	55	49	70

Начальник АЛ № 2 ХС Красноярского филиала АО "СибИАЦ"

Зам. начальника ПТО



Прикотова А.И.

Королева Н.Ю.