

ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ"
Санитарно-промышленная лаборатория

Адрес: ул. Краснопресненская, 1 Красноярск, 660019, т (391)205-29-04; 138; 139

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC81

Приложение 1 к протоколу анализа (ПВ)/НМУ № 7 от 01.02.2021

Расчет бенз(а)пирена производился по методике расчета бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами электростанций СО 153-134.02.316-2003

Наименование показателей	ед. изм.	Результат
Фактическая нагрузка котла	кг/с	0,68
Объемный расход газа, при н.у	м³/с	33,38
Выброс бенз(а)пирена	г/с	0,000006
	мг/м³	0,00018
Норматив ПДВ	г/с	0,00002
	мг/м³	0,00057

Подготовил протокол инженер-лаборант

И.И.Кузнецова

(Ф.И.О)

Начальник лаборатории

М.В.Чумакова

(подпись, Ф.И.О)