



# ООО «КрасТЭК»

660075 Красноярск  
ул. Республики, 72 В  
т. 2218-222 факс 2217-431  
ИНН 2460062553 КПП 246001001  
ОГРН 1042401787768  
E-mail: krastek@kras.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская Теплоэнергетическая Компания"

Исх. № 1213 от 29.06.2018 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Р/счет 40 702 810 203 040 000 169  
Филиал ПАО БАНК ВТБ  
в г. Красноярске г. Красноярск  
кор/счет 30 101 810 200 000 000 777  
БИК 040407777

Министерство природных ресурсов  
и экологии Красноярского края

В городе Красноярске был введен 1 режим НМУ с 19.00час. 26.06.18г. до 19.00час. 28.06.18г.

В период действия 1 режима НМУ на предприятии в работе котельные № № 1; 2; 5; 7; 11; 12 обеспечивающие ГВС жителей Октябрьского и Железнодорожного районов города, тепловой энергией промышленные предприятия.

На период действия НМУ на предприятии были проведены следующие мероприятия:

1. усиление контроля за ведением топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте;
2. усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех ГОУ: визуальный осмотр, соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности;
3. усиление контроля за работой систем КИП и автоматики;
4. не проводилась очистка поверхностей нагрева котла;
5. не проводились испытания котлов, систем золоудаления.

Во время действия НМУ проведен производственный инструментальный контроль в зонах влияния выбросов ЗВ на работающих котельных. Результаты будут представлены после получения протоколов.

В период проводимых мероприятий по НМУ выбросы предприятия уменьшились на 44,39982г/сек, в том числе: азота диоксид — 4,86196г/сек, азота оксид — 0,79017г/сек, сажа — 2,07509г/сек, серы диоксид — 5,32159г/сек, углерода оксид — 26,35192г/сек, бенз/а/пирен — 0,0000164г/сек, пыль неорганическая — 4,99907г/сек.

Зам. главного инженера

И.В.Черменев

Исп. Бибилова А.М.  
т.2568722