

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий
 филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" за 07.12.2018 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	07.12.2018 г.	Выброс, г/с		
					До мероприятия (том ЦДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (1 режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	53,669	38,553	15,116
				Сера диоксид	506,387	229,777	276,61
				Азота диоксид	249,122	174,416	74,706
				Азот оксид	40,483	28,343	12,1400
				Углерод оксид	36,039	15,953	20,086
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (1 режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	26,852	25,157	1,695
				Сера диоксид	206,40	144,889	61,511
				Азота диоксид	140,856	133,375	7,481
				Азот оксид	22,889	21,673	1,22
				Углерод оксид	10,667	10,122	0,545
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	80,521	63,710	16,811
				Сера диоксид	712,787	374,666	338,121
				Азота диоксид	389,978	307,791	82,187
				Азот оксид	63,372	50,016	13,356
				Углерод оксид	46,706	26,075	20,631

Начальник ПТО

Козлов А.А.