

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (ОАО «РЖД»)
ФИЛИАЛ КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ЦЕНТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес местонахождения:
655011, г. Абакан, ул. Кошурникова, 10
Тел. (3902) 29-31-35, (5-31-35)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.516994

ПРОТОКОЛ № 10-2С от 15.02.2018 г.

измерения содержания загрязняющих веществ в промышленных выбросах от стационарных источников

Наименование предприятия (заказчик) и адрес: Красноярская дирекция по тепловодоснабжению (КДТВ) - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 8

Место отбора проб: ст. Красноярск, котельная на территории ТЧЭ-2, номер источника 0001 - котел № 2 (КЕ 10/14), циклон БЦ.

Точки отбора и регистрационные номера проб: котел № 2 (вход в циклон: 34-35; выход из циклона: 36-38).
Акт отбора № 10-2С от 14.02.2018 г.
Дата выполнения анализа: 14.02.-15.02.2018 г.

Цель отбора проб: производственный экологический контроль
Нормативный документ, регламентирующий процедуру отбора проб: ПНД Ф 12.1.2-99

Наименование источника загрязнения (выделения)	Точка отбора пробы	Регистрационный номер пробы	Наименование параметров, загрязняющих веществ	Тем-ра газопылев. потока, °С	Скорость газопылевого потока, м/с	Давление (разрежение) газопылевого потока, гПа	Концентрация определяемого показателя, мг/м³	НД на МИ
Котельная Котел № 2	Котел № 2 Вход в циклон	34	Параметры газопылевого потока	137	17,5	0,5	8	ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 17.2.4.06-90
		35	Запыленность (массовое содержание взвешенных частиц)				1099,62	ГОСТ 33007-2014
	Котел № 2 Выход из циклона	36	Параметры газопылевого потока	121	16,2	0,9	162,90	ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 17.2.4.06-90
		37	Запыленность (массовое содержание взвешенных частиц)					ГОСТ 33007-2014
		38	Углерод оксид Азота диоксид Азот оксид Серы диоксид				1372,50 336,86 52,26 <1	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Поляр»

Начальник лаборатории

Исполнитель

В.Н. Балобан
А.А. Ильин

Отпечатано в 2-х экз.
1 экз. - КДТВ
2 экз. - Экологическая лаборатория

Наименование источника загрязнения (выделения) марка к/а	Точка отбора пробы	Регистрац онный номер пробы	Наименование параметров, загрязняющих веществ	Объем газовой смеси, м³/час (*)	Выброс в атмосферу, г/сек (*)	Норма выброса, г/сек	Эффективность циклона, % (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная Котел № 2 (КЕ 10/14)	Котел № 2 Вход в циклон	34	Параметры газопылевого потока	40121			85,7
		35	Взвешенные частицы		7,977		
	Котел № 2 Выход из циклона	36	Параметры газопылевого потока	37117			
		37	Взвешенные частицы		1,143	3,3915	
		38	Углерод оксид		9,9564	16,8960	
			Азота диоксид		2,4436	3,1530	
			Азот оксид		0,3791	0,5124	
			Серы диоксид		-	3,0399	