

приказ

«09» февраля 2022 г.

Красноярск

№ 7-НМУ

**О мероприятиях по регулированию выбросов
Загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ**

**В соответствии с информацией ФГБУ «Среднесибирское УГМС» о
неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для г. Красноярск**

Приказываю:

1. На период НМУ первой степени опасности с 07 часов 10 февраля 2022 г. до 19 часов 12 февраля 2022 г. ввести в действие мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по первому режиму, а именно усилить контроль над работой технологического оборудования организованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (котельная ООО УК «Сосны», склад угля) с целью точного соблюдения технологического регламента, за герметичностью технологического оборудования.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО УК «Сосны»



Н. Ю. Резинкина

Журнал мероприятий в период НМУ

ООО УК «Сосны»

Дата, время приема	Текст предупреждения	ФИО принявшего	ФИО ответственного	Меры принятые по сокращению выбросов	примечания
09.02.2022г. 15 час.40мин.	С 07 часов 10 февраля 2022 года до 19 часов 12 февраля 2022 года по данным Среднесибирского УГМС на территории г. Красноярск наблюдаться неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия. Объявляются НМУ первой степени.	Титов Д. П.	Титов Д. П.	<p>Ввести в действие мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по первому режиму ,а именно котельная ООО УК «СОСНЫ» на твердом топливе котлоагрегат, Квр (источник(001)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Усилить контроль за ведением топочного режима работы котла: поддержание оптимального избытка воздуха, исключающем условия образования недожога топлива. 2.Запрет работы оборудования на форсированном режиме. 3.Остановить все испытания оборудования до прекращения неблагоприятных метеорологических условиях. 4.Запретить продувку и очистку оборудования газоходов, приостановить ремонтные работы. 5.Усилить контроль за герметичностью газоходных систем. 6.Запрет работы оборудования на форсированном режиме. 7.остановить все испытания оборудования до прекращения неблагоприятных метеорологических условиях. <p>Источник(002) 1.Усилить контроль за ведением топочного режима работы котла: поддержание оптимального избытка воздуха ,исключающем условия образования недожога топлива. 2.Запрет работы оборудования на форсированном режиме.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.Остановить все испытания оборудования до прекращения неблагоприятных метеорологических условиях. 4.Запретить продувку и очистку оборудования газоходов, приостановить ремонтные работы. 5.Усилить контроль за герметичностью газоходных систем. 6.Запрет работы оборудования на форсированном режиме. 7.остановить все испытания оборудования до прекращения неблагоприятных метеорологических условиях. <p>Источник (6001) 1.Запретить пересыпку пылящих материалов Источник(6002) 2. Запретить пересыпку пылящих материалов</p>	Приказ от 09.02.2022 №7-НМУ

Инженер котельной ООО УК «Сосны»

Титов Д. П.