

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" за 28.06.2018

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	28.06.2018 г.	Выброс, г/с		
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	53,669	0,000	53,669
				Сера диоксид	506,387	0,000	506,387
				Азота диоксид	249,122	0,000	249,122
				Азот оксид	40,483	0,000	40,483
				Углерод оксид	36,039	0,000	36,039
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	26,852	21,043	5,809
				Сера диоксид	206,40	123,555	82,845
				Азота диоксид	140,856	113,754	27,102
				Азот оксид	22,889	18,485	4,40
				Углерод оксид	10,667	8,622	2,045
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	80,521	21,043	59,478
				Сера диоксид	712,787	123,555	589,232
				Азота диоксид	389,978	113,754	276,224
				Азот оксид	63,372	18,485	44,887
				Углерод оксид	46,706	8,622	38,084

Начальник ПТО

Козлов А.А.