



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

**Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
филиал Красноярская ТЭЦ-2**

660079, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, тел. (391) 236-32-65, факс (391) 256-64-46, E-mail: tec2@sibgenco.ru,
<http://www.tgk13.ru> ИНН/КПП 1901067718/246402001; р/с 40702810700340000019; Филиал Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»;
к/с 30101810100000000877; БИК 040407877

01.03.2021 № 9/21

О действиях при НМУ

Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края;

Енисейское межрегиональное управление
Росприроднадзора;

Красноярская природоохранная прокуратура

Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в целях снижения количества выбросов в период с 19-00 25.08.2021 г. до 19-00 27.08.2021 г. (период наступления НМУ 1 категории) выполнил требования Плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 1-го режима в период НМУ, согласованного Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, а именно:

- усилен контроль за ведением топочного режима;
- усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех золоочистных установок;
- не производились испытания оборудования, изменение режима работы которого может привести к ухудшению режима горения топлива в котле и снижению эффективности золоулавливающего оборудования;
- не проводились ремонтные работы, предусматривающие чистку поверхностей нагрева и газоходов котлоагрегатов, связанные с повышением выделения вредных веществ; погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов на открытом воздухе, приводящие к интенсивному пылению (за исключением разгрузки поступающего на ТЭЦ угля и погрузки-разгрузки золы уноса).

Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС

Н.Ю. Королёва

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" за 25.08.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса	Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса		
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	14,695	81,487	-84,72	
					516,262	99,945	416,317	-80,64	
					239,788	81,334	158,454	-66,08	
					96,689	32,796	63,8930	-66,08	
					30,769	6,887	23,882	-77,62	
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	0,000	51,118	-100,00	
					214,04	0,000	214,044	-100,00	
					142,88	0,000	142,88	-100,00	
					57,613	0,000	57,61	-100,00	
					10,877	0,000	10,877	-100,00	
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	14,695	132,605	-90,02	
					730,306	99,945	630,361	-86,31	
					382,668	81,334	301,334	-78,75	
					154,302	32,796	121,506	-78,75	
					41,646	6,887	34,759	-83,46	



Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС

Королева Н.Ю.

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" за 26.08.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса	Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса		
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	12,617	83,565	-86,88	
				Сера диоксид	516,262	103,614	412,648	-79,93	
				Азота диоксид	239,788	83,636	156,152	-65,12	
				Азот оксид	96,689	33,724	62,9648	-65,12	
				Углерод оксид	30,769	7,330	23,439	-76,18	
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	0,000	51,118	-100,00	
				Сера диоксид	214,04	0,000	214,044	-100,00	
				Азота диоксид	142,88	0,000	142,88	-100,00	
				Азот оксид	57,613	0,000	57,61	-100,00	
				Углерод оксид	10,877	0,000	10,877	-100,00	
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	12,617	134,683	-91,43	
				Сера диоксид	730,306	103,614	626,692	-85,81	
				Азота диоксид	382,668	83,636	299,032	-78,14	
				Азот оксид	154,302	33,724	120,578	-78,14	
				Углерод оксид	41,646	7,330	34,316	-82,40	

Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС



Королёва Н.Ю.

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2"
АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" за 27.08.2021 г.

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	Загрязняющее вещество	Выброс, г/с			Снижение выброса	Снижение выброса, %
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса		
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	96,182	16,087	80,095	-83,27	
					516,262	103,614	412,648	-79,93	
					239,788	83,620	156,168	-65,13	
					96,689	33,718	62,9713	-65,13	
					30,769	7,328	23,441	-76,18	
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	51,118	0,000	51,118	-100,00	
					214,04	0,000	214,044	-100,00	
					142,88	0,000	142,88	-100,00	
					57,613	0,000	57,61	-100,00	
					10,877	0,000	10,877	-100,00	
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	147,300	16,087	131,213	-89,08	
					730,306	103,614	626,692	-85,81	
					382,668	83,620	299,048	-78,15	
					154,302	33,718	120,584	-78,15	
					41,646	7,328	34,318	-82,40	



Заместитель начальника ПТО по вопросам ООС

Королева Н.Ю.