

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" за 27.06.2018

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	27.06.2018 г.	Выброс, г/с		
					До мероприятия (том ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	53,669	0,000	53,669
				Сера диоксид	506,387	0,000	506,387
				Азота диоксид	249,122	0,000	249,122
				Азот оксид	40,483	0,000	40,483
				Углерод оксид	36,039	0,000	36,039
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	26,852	16,385	10,467
				Сера диоксид	206,40	102,221	104,179
				Азота диоксид	140,856	94,129	46,727
				Азот оксид	22,889	15,296	7,59
				Углерод оксид	10,667	7,136	3,531
		ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)		Пыль неорганическая: 70-20%	80,521	16,385	64,136
				Сера диоксид	712,787	102,221	610,566
				Азота диоксид	389,978	94,129	295,849
				Азот оксид	63,372	15,296	48,076
				Углерод оксид	46,706	7,136	39,570

Начальник ПТО

Козлов А.А.

