



# ООО «КрасТЭК»

660075  
г. Красноярск  
ул. Республики 72 В

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»

Исх. № 2/20-91279/21-0-0

от 30.09 20 21 г.

Р/счет 407 028 100 003 400 01019  
Ф-л Банка ГПБ (АО)  
Восточно-Сибирский  
К/счет 301 018 101 000 000 00877  
ИНН 2460062553 БИК 040407877  
ОГРН 1042401787768

**О мероприятиях в режиме НМУ**

**Министру экологии и рационального  
природопользования Красноярского  
края**

**Борzych П.Л.**

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125

Уважаемый Павел Леонидович!

В городе Красноярске был объявлен режим НМУ 1 степени опасности с 19 часов 25 августа 2021 года до 19.00 часов 27 августа 2021 года. В данный период на предприятии были в работе котельные №№ 5,7,11,12 обеспечивающие ГВС жителей Октябрьского района города и тепловой энергией промышленные предприятия.

На период действия НМУ на всех объектах был введен 1 режим работы, выполнялись мероприятия согласно отчета о проведенных мероприятиях по уменьшению вредных выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (приложение 1).

Приложение 1. Отчет о выполнении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Генеральный директор

С.В. Кулаев

Исп. Бибилова А.М.  
Тел. 257-63-45

Отчет о проведенных мероприятиях по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий  
первой степени опасности с 19 часов 25 августа 2021 г. до 19.00 часов 27 августа 2021 г.  
на территории г. Красноярск

Наименование организации: ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания»

Дата и время приема предупреждения по НМУ (запись в журнале): 25.08.2020 г. в 19.00

ФИО, должность, телефон принявшего предупреждение по НМУ:

- 1) заместитель начальника района котельных №2 Пирогов Константин Владимирович, тел. 8 (902)924-96-20
- 2) начальники смен котельных

Режим работы при НМУ: 1 режим

Выполненные мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ согласно утвержденного плана согласно приказам: №77-572-од от 17.04.2019 г. (площадка №5); №77-574-од от 17.04.2019 г. (площадка №7), №77-668-од от 13.05.2019 г. (площадка №9), №1/2077-од от 29.12.2017 г. (площадка №10)

1. Усилен контроль за введением топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха в режимной карте;
2. Усилен контроль за техническом состоянии и эксплуатацией всех ГОУ: визуальный осмотр, соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности;
3. Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики;
4. Не проводилась очистка поверхностей нагрева котла;
5. Не проводились испытания котлов, систем золоулавливания
6. Снижен расход топлива для одного котла:

| Котельная     | Номер источника | Котел | Снижение расхода топлива на котел | Примечание                                  |
|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------|---|
| Котельная №5  | 0001            | №1,2  | 50%                               | Регулирование шибера забрасывателя на котле |
| Котельная №7  | 0001            | №1    | 30%                               | Ручная подача                               |
| Котельная №11 | 0001            | №1    | 30%                               | Ручная подача                               |
| Котельная №12 | 0001            | №1    | 17%                               | Регулирование шибера забрасывателя на котле |

7. Перегрузка и вывоз золы на полигон автотранспортом не производилась на котельных №5, 7,11,12

8. Котлы на котельной №5 были остановлены 27.08.2021 г.

В период проводимых мероприятий по НМУ суммарные выбросы предприятия уменьшились на 14,0901 г/сек, в том числе: азота диоксид – 1,8436 г/сек, азота оксид – 0,2998 г/сек, сажа – 1,8486 г/сек, серы диоксид – 1,8929 г/сек, углерода оксид – 11,4094 г/сек, бенз/а/пирен – 0,0001 г/сек, пыль неорганическая – 1,5290 г/сек.

Генеральный директор

С.В. Кулаев

Исп. Бибилова А.М. Тел. 257-63-45