



ООО «КрасТЭК»

660075 Красноярск
ул. Республики, 72 В
т. 2218-222 факс 2217-431
ИНН 2460062553 КПП 246001001
ОГРН 1042401787768
E-mail: krastek@kras.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская Теплоэнергетическая Компания"

Исх. № 412 от 05.03.2018 г.

На № _____ от _____ 20__ г.

Р/счет 40 702 810 203 040 000 169
Филиал ПАО БАНК ВТБ
в г. Красноярске г. Красноярск
кор/счет 30 101 810 200 000 000 777
БИК 040407777

Министерство природных ресурсов
и экологии Красноярского края

В городе Красноярске был введен 1 режим НМУ с 19.00час. 28.02.18г. до 19.00час. 02.03.18г.

В период действия 1 режима НМУ на предприятии в работе котельные № № 1; 2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12, ул.Архангельская, 21 обеспечивающие ГВС жителей Октябрьского и Железнодорожного районов города, тепловой энергией промышленные предприятия.

На период действия НМУ на предприятии были проведены следующие мероприятия:

1. усиление контроля за ведением топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте;
2. усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех ГОУ: визуальный осмотр ,соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности;
3. усиление контроля за работой систем КИП и автоматики;
4. не проводилась очистка поверхностей нагрева котла;
5. не проводились испытания котлов, систем золоудаления.

Во время действия НМУ проведен производственный инструментальный контроль в зонах влияния выбросов ЗВ. Результаты будут представлены после получения протоколов.

В период проводимых мероприятий по НМУ выбросы предприятия уменьшились на 223,6373г/сек, в том числе: азота диоксид — 21,89332г/сек, азота оксид — 3,55786г/сек, сажа — 9,51053г/сек, серы диоксид — 28,13296г/сек, углерода оксид — 138,34254г/сек, бенз/а/пирен — 0,0000778г/сек, пыль неорганическая — 22,19416г/сек, керосин — 0,00198г/сек, бензин — 0,00384г/сек.

Зам. главного инженера

И.В.Черменев

Исп. Бибикова А.М.
т.2568722