МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
филиал Красноярская ТЭЦ-2

660079, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, тел.(391)236-32-65, факс(391)256-64-46, E-mail: tec2@sibgenco.ru, http://www.tgk13.ru ИНН/КПП 1901067718/246402001; р/с 40702810700340000019; Филиал Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский; к/с 30101810100000000877; БИК 040407877

16.02.2022 № 5/22

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края;

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора;

Красноярская природоохранная прокуратура

О действиях при НМУ

Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в целях снижения количества выбросов в период с 07-00 10.02.2022 г. до 19-00 12.02.2022 г. (период наступления НМУ 1 категории) выполнил требования Плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 1-го режима в период НМУ, согласованного Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, а именно:

- усилен контроль за ведением топочного режима;
- усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех золоочистных установок;
- не производились испытания оборудования, изменение режима работы которого может привести к ухудшению режима горения топлива в котле и снижению эффективности золоулавливающего оборудования;
- не проводились ремонтные работы, предусматривающие чистку поверхностей нагрева и газоходов котлоагрегатов, связанные с повышением выделения вредных веществ; погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов на открытом воздухе, приводящие к интенсивному пылению (за исключением разгрузки поступающего на ТЭЦ угля и погрузки-разгрузки золы уноса).

Начальник ПТО Козлов А.А.

Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" за 10.02.2022 г.

№ пп	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий	Структурное подразделение (цех)	№ источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность инструментального контроля при НМУ	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И-инструментальный, Р-расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м3		
1	1 категория	КЦ	0001	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	Ежедневно	33,382		Расчетный	
					Сера диоксид		193,225			
					Азота диоксид		150,960			
					Азот оксид		60,871			
					Углерод оксид		8,196			
2		КЦ	0002	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	Ежедневно	23,961			
					Сера диоксид		135,844			
					Азота диоксид		124,529			
					Азот оксид		50,213			
					Углерод оксид		9,520			

Начальник ПТО Козлов А.А.

Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" за 11.02.2022 г.

№ пп	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий	Структурное подразделение (цех)	№ источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность инструментального контроля при НМУ	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И-инструментальный, Р-расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м3		
1	1 категория	КЦ	0001	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	Ежедневно	24,709		Расчетный	
					Сера диоксид		195,500			
					Азота диоксид		152,529			
					Азот оксид		61,504			
					Углерод оксид		8,281			
2		КЦ	0002	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	Ежедневно	18,241			
					Сера диоксид		138,666			
					Азота диоксид		129,656			
					Азот оксид		52,281			
					Углерод оксид		9,905			

Начальник ПТО Козлов А.А.

Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" за 12.02.2022 г.

№ пп	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий	Структурное подразделение (цех)	№ источника выбросов	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Периодичность инструментального контроля при НМУ	Величины выбросов в период НМУ		Метод контроля (И-инструментальный, Р-расчетный)	Примечание (особые требования)
							г/с	мг/м3		
1	1 категория	КЦ	0001	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	Ежедневно	26,751		Расчетный	
					Сера диоксид		211,888			
					Азота диоксид		164,961			
					Азот оксид		66,517			
					Углерод оксид		8,976			
2		КЦ	0002	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	Ежедневно	18,002			
					Сера диоксид		136,889			
					Азота диоксид		128,006			
					Азот оксид		51,616			
					Углерод оксид		9,762			

Начальник ПТО Козлов А.А.