

Отчет об эффективности мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий
 филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)" за 07.04.2018

№ источника выбросов	Цех, участок	Источник выделения	Мероприятие	07.04.2018 г.	Выброс, г/с		
					До мероприятия (гом ПДВ)	При реализации мероприятия	Снижение выброса
0001	КЦ	дымовая труба №1	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Пыль неорганическая: 70-20%	53,669	20,332	33,337
				Сера диоксид	506,387	154,850	351,537
				Азота диоксид	249,122	121,469	127,653
				Азот оксид	40,483	19,739	20,7443
				Углерод оксид	36,039	13,573	22,466
				Пыль неорганическая: 70-20%	26,852	15,923	10,929
0002	КЦ	дымовая труба №2	Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим)	Сера диоксид	206,40	116,000	90,4
				Азота диоксид	140,856	118,791	22,065
				Азот оксид	22,889	19,304	3,59
				Углерод оксид	10,667	9,017	1,65
				Пыль неорганическая: 70-20%	80,521	36,255	44,266
				Сера диоксид	712,787	270,850	441,937
ВСЕГО: (дымовая труба №1,2)				Азота диоксид	389,978	240,260	149,718
				Азот оксид	63,372	39,043	24,329
				Углерод оксид	46,706	22,590	24,116

Начальник ПТО



Козлов А.А.