



# ООО «КрасТЭК»

660075  
г. Красноярск  
ул. Республики 72 В

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»

Исх. № 2/20-111563/21-0-0

от 20.10 20 21 г.

Р/счет 407 028 100 003 400 01019  
Ф-л Банка ГПБ (АО)  
Восточно-Сибирский  
К/счет 301 018 101 000 000 00877  
ИНН 2460062553 БИК 040407877  
ОГРН 1042401787768

**О мероприятиях в режиме НМУ**

**Министру экологии и рационального  
природопользования Красноярского  
края**

**Борzych П.Л.**

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125

Уважаемый Павел Леонидович!

В городе Красноярске был объявлен режим НМУ 1 степени опасности 19.00 часов 15 октября 2021 г. до 19.00 часов 18 октября 2021 г. В данный период на предприятии были в работе котельные №№ 4,5,6,7,10,11,12 обеспечивающие ГВС жителей Октябрьского и Железнодорожного районов города и тепловой энергией промышленные предприятия.

На период действия НМУ на всех объектах был введен 1 режим работы, выполнялись мероприятия согласно отчета о проведенных мероприятиях по уменьшению вредных выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (приложение 1).

Приложение 1. Отчет о выполнении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Генеральный директор

С.В. Кулаев

Исп. Бибикова А.М.  
Тел. 257-63-45

Приложение 1

Отчет о проведенных мероприятиях по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий  
первой степени опасности с 19.00 часов 15 октября 2021 года до 19.00 часов  
18 октября 2021 года  
на территории г. Красноярск

Наименование организации: ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания»

Дата и время приема предупреждения по НМУ (запись в журнале): 15.10.2021 г. в 19.00

ФИО, должность, телефон принявшего предупреждение по НМУ:

- 1) заместитель начальника района котельных №2 Пирогов Константин Владимирович,  
тел. 8 (902)924-96-20
- 2) начальники смен котельных

Режим работы при НМУ: 1 режим

Выполненные мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ согласно утвержденного плана согласно приказам: №77-570-од от 17.04.2019 г. (площадка №3), №77-571-од от 17.04.2019 г. (площадка №4), №77-572-од от 17.04.2019 г. (площадка №5), №77-573-од от 17.04.2019 г. (площадка №6), №77-574-од от 17.04.2019 г. (площадка №7), №77-668-од от 13.05.2019 г. (площадка №9), №1/2077-од от 29.12.2017 г. (площадка №10).

1. Усилен контроль за введением топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха в режимной карте;
2. Усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех ГОУ: визуальный осмотр, соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности;
3. Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики;
4. Не проводилась очистка поверхностей нагрева котла;
5. Не проводились испытания котлов, систем золоулавливания
6. Снижен расход топлива для одного котла:

| Котельная     | Номер источника | Котел  | Снижение расхода топлива на котел | Примечание                                   |
|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Котельная №4  | 0001            | №3     | 20%                               | Регулирование шиберов забрасывателя на котле |
| Котельная №5  | 0001, 002       | №1,3,6 | 50%                               | Регулирование шиберов забрасывателя на котле |
| Котельная №6  | 0001            | №3,4   | 20%                               | Ручная подача                                |
| Котельная №7  | 0001            | №3,4   | 30%                               | Ручная подача                                |
| Котельная №10 | 0001            | №3     | 20%                               | Регулирование шиберов забрасывателя на котле |
| Котельная №11 | 0001            | №1,3   | 30%                               | Ручная подача                                |
| Котельная №12 | 0001            | №1,3   | 17%                               | Регулирование шиберов забрасывателя на котле |

7. Перегрузка и вывоз золы на полигон автотранспортом не производилась.

В период проводимых мероприятий по НМУ суммарные выбросы предприятия уменьшились на 32,38943 г/сек, в том числе: азота диоксид – 2,89485 г/сек, азота оксид – 0,41266 г/сек, сажа – 4,45848 г/сек, серы диоксид – 3,31736 г/сек, углерода оксид – 19,43981 г/сек, бенз/а/пирен – 0,00003 г/сек, пыль неорганическая – 2,1108 г/сек., ди железо триоксид – 0,0030675, марганец и его соединения – 0,0000701, пыль 20% - 0,04298.

Генеральный директор



С.В. Кулаев

Исп. Бибикова А.М. Тел. 257-63-45

