



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

Горького ул., 6
г. Красноярск, 660021,
тел.: (391) 248-96-11, факс: (391) 248-96-13,
e-mail: KrasDTV@krw.rzd

«29» июня 2018 г. № 162/КрасДТВ

Отчет о выполнении мероприятий в период НМУ

В связи с поступившей информацией о неблагоприятных метеорологических условиях первой категории на территории г. Красноярск в период с 19-00 26.06.2018. до 19-00 28.06.2018г. Красноярской дирекцией по тепловодоснабжению выполнены мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Ниже приведена эффективность мероприятий, определенная расчетным методом от общего выброса по площадке:

Мероприятие	Примесь, выброс который сокращается	Мощность выброса, г/с		Эффективность мероприятия, %
		в обычных условиях	при выполнении мероприятия	
I режим НМУ. - контроль за работой батарейных циклонов; - усиленный контроль за режимом горения: поддержание избытка воздуха на уровне, устранившем условия недожога; - соблюдение одновременности режима работы котлов (не более 2 котлов); - снижение нагрузки на котлоагрегаты на 10 %.	Азота диоксид	3,1530000	2,8377	9,9 %
	Азота оксид	0,5124000	0,46116	
	Углерод черный (Сажа)	1,8039000	1,62351	
	Сера диоксид	3,0399000	2,73591	
	Углерод оксид	16,896000	15,2064	
	Бенз/а/пирен	0,0000107	0,00000963	
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	3,3915000	3,05235	

Результаты производственного инструментального контроля на границе санитарно-защитной зоны прилагаются.

Главный инженер Красноярской дирекции по тепловодоснабжению

С.В.Щеглюк