

**Отчет о выполнении мероприятий  
по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период НМУ в ОАО «Красцветмет»**

В период объявленных **с 19 часов 06 апреля 2018 г. до 16 часов 07 апреля 2018 г.** на территории г. Красноярска неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности выполнены организационно-технические мероприятия:

1. Не допущено снижение расхода растворов на орошение пенных аппаратов менее 42 м<sup>3</sup>/ч на каждый аппарат.
2. Усилен контроль за значениями вольтамперной характеристики работы электрофильтров. Поддержание значений тока на электродной системе в пределах 600-750 мА, значение напряжения в пределах 60-70 кВ.
3. Увеличено количество перекачиваемых растворов из циркуляционных баков пенных аппаратов на передел нейтрализации выше 11 м<sup>3</sup>/ч.
4. На участках запрещены работы по зачистке оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.

**Сведения о снижении выбросов вредных (загрязняющих) веществ**

Номер источника выброса	Источник выделения	Мероприятия	Наименование вещества по которому достигнуто сокращение выброса	Выброс, г/с			Эффективность мероприятия, %
				до мероприятия	при реализации мероприятия	Снижение выброса	
1	2	3	4	5	6	7	8
0002	Реакторы, хлораторы, фильтры, печи, цементаторы, абсорбераы	Организационно-технические мероприятия	NO <sub>2</sub>	14,50	9,39	5,11	35,24
			HCl	0,87	0,40	0,47	54,02
			NH <sub>3</sub>	23,40	6,52	16,88	72,14
			SO <sub>2</sub>	10,73	2,69	8,04	74,93
			CO	45,74	15,50	30,24	66,11
			Cl <sub>2</sub>	19,01	12,34	6,67	35,09
			NH <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	5,43	0,70	4,73	87,11

Начальник управления ПБ, ОТ и экологии

*Перев -*

В.В. Переварюха