



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1

Акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»
Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограла, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tecl@sibgenco.ru, tgk13@sibgenco.ru, <http://www.sibgenco.ru>; ИНН 2460237926; КПП 246001001;
р/с 40702810900340000602 в филиале Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»; к/с 30101810100000000877; БИК
040407877

03.02.2021г. № 2-2/18/194

**Министерство экологии и
рационального
природопользования
Красноярского края**

ФГБУ «Среднесибирское УГМС»

**Енисейское межрегиональное
управление Росприроднадзора**

**Администрация Ленинского
района г. Красноярск**

**Красноярская
Природоохранная прокуратура**

Отчёт о режиме НМУ 1 степени с 30.01.2021г
по 03.02.2021г на АО «Красноярская ТЭЦ-1»

На основании предупреждения о НМУ 1 степени опасности (Информация о неблагоприятных метеорологических условиях для г. Красноярск <http://meteo.krasnoyarsk.ru/>) от «Среднесибирского УГМС» на Красноярской ТЭЦ-1 был введен I режим НМУ на период с 19:00 30.01.2021г. до 07:00 03.02.2021г.

Выполнены мероприятия I режима, согласно утвержденному Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края Плану мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период НМУ:

1. Не проводились испытания и наладочные работы на золоулавливающих установках.
2. Не проводились испытания котлоагрегатов и их пылесистем, связанные с загрузкой работающего котла(ов) до номинальной мощности.
3. Не проводили вентиляцию газоходов котлов, находящихся в резерве или ремонте, с включением дымососов.
4. Не проводились испытания оборудования, изменение режима работы которого может привести к ухудшению режима горения топлива в котле и снижению эффективности золоулавливающего оборудования.
5. Отложены погрузо-разгрузочные работы сыпучих материалов, приводящие к интенсивному пылению, за исключением разгрузки поступающего на ТЭЦ угля и золы-уноса.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

03.02.2021

77-2129

6. Не проводили планируемые ремонтные работы, предусматривающие чистку поверхностей нагрева и газоходов котлов, связанные с повышением выделения вредных веществ в дымовую трубу.

7. Перераспределена нагрузка по находившимся в работе котлам, с увеличением загрузки котлов с эффективностью золоулавливания 95 %, подключенным к более высоким дымовым трубам .

Приложения о результатах выполнения плана-графика контроля выбросов загрязняющих веществ Красноярской ТЭЦ-1 в период действия режима НМУ I категории опасности будут направлены позднее.

Начальник смены электростанции



О.А. Осинцев

Исп. Осинцев О.А., тел. +7(391)2643534